



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย สุรชาติ ศรีลา
 อ้างถึง คำร้องที่ 338 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย สุรชาติ ศรีลา นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 70 เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด 160 แควีเอ
 PEA 52-005436 ติดตั้งที่ ถนนโค้งดารา โหลดเฟส เอ 120 บี 110 ซี 90
 โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 200 เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่พักอาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW. ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 12 เมตร
 พาดสายเมนสายลวดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ต.มม. จำนวน สาย
 ระยะทาง เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน ห้อง)
 รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 13,486.14 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 944.03 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,430.17 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)
 กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่อวดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บก/336

18 มิ.ย. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสีอพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

18 มิ.ย. 2561