



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นางสาว จิตติมา ช่างศรี

อ้างถึง คำร้องที่ 341 ลงวันที่

24 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นางสาว จิตติมา ช่างศรี.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
PEA. 59-002944 ติดตั้งที่.....ถนนรอบอ่างบางพระ.....โหลตเฟส เอ.....110.....ปี.....90.....ซี.....85
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่พักอาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.ม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....70.....เมตร
พาดสายเมนสายเคเบิลสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....14,549.41.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,018.46.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....15,567.87.....บาท (.....หนึ่งหมื่นห้าพันร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์.....)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประเมินการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไชยวงศ์เจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

18 มิ.ย. 2561

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 334

ผบป., ผบห., ผบค., ผค. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

18 มิ.ย. 2561