



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายบุญเลิศ จุยกลิ่น
 อ้างถึง คำร้องที่ 292 ลงวันที่ 04 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นายบุญเลิศ จุยกลิ่น นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ นายบุญเลิศ จุยกลิ่น บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 11
 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ห้องให้เช่าชั้นเดียว จำนวน 18 ห้อง
 มีผู้ใช้ไฟ - แรงสูง เฟส 22 เควี วงจรที่ 01
 ของสถานีนควบคุมการจ่ายไฟ บึง อยู่ห่างจากสถานี 7 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
 รายละเอียด นายบุญเลิศ จุยกลิ่น
 ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ 1 เฟส จำนวน 18 ห้อง

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลต์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (✓) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด 100 เควีเอ เป็นระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด 160 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- () ปีกเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 () พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (/) ปีกเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 () พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- () ปีกเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ
 จำนวน _____ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (/) ปีกเสาakor.ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 1,4 สาย
 ระยะทาง 50,330 เมตร
 (/) พาดสายเมนชยคขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 105 เมตร

แรงต่ำภายใน

- () ปีกเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 () พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (/) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	41,440.10	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	4,311.00	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	4,242.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	249,806.82	บาท
มิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	16,201.50	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- - - - - เครื่อ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		316,001.42	บาท

หัก ค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน	311,001.42	บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน	21,770.10	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	332,771.52	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 332,771.52 บาท

(สามแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสองสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไซฮวดเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 331

18 มิ.ย. 2561

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ พงศ์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

18 มิ.ย. 2561