



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.ศรช. ถึง ผจก.กฟอ.ศรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท บลูสกาย 2010 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 อ้างถึง คำร้องที่ 374 ลงวันที่ 05 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.ศรช.

บริษัท บลูสกาย 2010 คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....45.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
 PEA 56-007207 ติดตั้งที่.....ถนนบายพาสหมายเลข 7 โทสเฟส เอ. 220 ปี 210 จี 200
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ไฟแสงสว่างในลานตู้.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ด.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....45.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....10,679.75.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....747.58.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....11,427.33.....บาท (.....หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภม ไข้วาดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./340

19 มิ.ย. 2561

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรง ยืนยง)

รจก.(ป) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

19 มิ.ย. 2561