



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาว มะลิ เหลืองอ่อน
 อ้างถึง คำร้องที่ 372 ลงวันที่ 05 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางสาว มะลิ เหลืองอ่อน นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
 PEA.....37-018183.....ติดตั้งที่.....หมู่บ้านพลซชาติ 8.....โหลตเฟส เอ.....110.....ปี.....100.....ซี.....90
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
 ขอตัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่พักอาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา ลอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายเมนสายเคเบิลสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....9,145.48.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....640.18.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....9,785.66.....บาท (.....เก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภม ไข้วดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 341

19 มิ.ย. 2561

ผบ.ป., ผบ.ห., ผบ.ค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย.....)

FM-CO-19