



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย สุวิทย์ ไชราศาสตร์

อ้างถึง คำร้องที่ 302 ลงวันที่

08 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย สุวิทย์ ไชราศาสตร์ นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....100.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
PEA. 48-006095 ติดตั้งที่.....ถนนนภาพร.....โหลตเฟส เอ.....230.....ปี.....220.....ซี.....210.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....บ้านพักอาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....5.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....100.....เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....71,256.91.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....4,987.98.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....76,244.89.....บาท (.....เจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภม ไข่ววดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรช.-บค./ 338

19 มิ.ย. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงดี ยืนยง)

FM-CO-19

รจก.(บ) รักษาการผบค. สรช.

19 มิ.ย. 2561