



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ (รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ)

อ้างถึง คำร้องที่ 343 ลงวันที่

24 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ (รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....315.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....50.....เควีเอ
 PEA 47-007878 ติดตั้งที่.....ถนนพหลโยธิน.....โหลตเฟส เอ.....25.....ปี.....20.....ซี.....20.....
 โวลต์ปลายสาย.....210.....โวลต์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....315.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ไฟสาธารณะ

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....315.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ดักแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....51,101.08.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....3,577.08.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....54,678.16.....บาท (.....ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบหกสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภม ไขว่จตุเรณ)

หม.บค.กฟอ.ศรีราชา

19 มิ.ย. 2561

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 334

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงศักดิ์ ยืนยง)

รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

19 มิ.ย. 2561