



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาง พรทิพย์ สว่างวงศ์
 อ้างถึง คำร้องที่ 328 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาง พรทิพย์ สว่างวงศ์ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอย้ายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....15.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
 PEA 54-017653 ติดตั้งที่.....ถนนรอบอ่างบางพระ โหลตเฟส เอ.....260.....ปี 220 ซี 230.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....400.....เมตร
 ขอดัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ห้องให้เช่า.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ด.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....15.....เมตร
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ดักแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....18,270.65.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,278.95.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....19,549.60.....บาท (.....หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอย้าย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภม ใช้อวดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 312

19 มิ.ย. 2561

ผบ.ป. , ผบ.ท. , ผบ.ค. , ผบ.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ดำรงศักดิ์ อึ้งมณี)

FM-CO-19

ร.ร. (บ) รักษาการ ผบ.กฟอ.ศรีราชา

19 มิ.ย. 2561