



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ (ขอย้ายแนวเสาไฟฟ้า บริเวณวัดเขาไม้หน้า)

อ้างถึง คำร้องที่ 105 ลงวันที่

12 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ (ขอย้ายแนวเสาไฟฟ้า บริเวณวัดเขาไม้หน้า)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น

ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ (ขอย้ายแนวเสาไฟฟ้า บริเวณวัดเขาไม้หน้า)

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 1

ตำบล _____ สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ก่อสร้างถนนคอนกรีตและย้ายแนวเสาไฟฟ้า

_____ มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง _____ เฟส 22 เควี วงจรที่ 10

ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ บางพระ อยู่ห่างจากสถานีฯ 4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.

รายละเอียด สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ (ขอย้ายแนวเสาไฟฟ้า บริเวณวัดเขาไม้หน้า)

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3

วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด

โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลท์เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้

อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (/) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด _____ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(-) ปักเสาekor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

(-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย

ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(/) ปักเสาekor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

(-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย

ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

(-) ปักเสาekor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด

(/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ

จำนวน _____ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปักเสาekor.ขนาด _____ 9 _____ เมตร จำนวน _____ 4 _____ ต้น

(-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย

ระยะทาง _____ เมตร

(-) พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย

ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปักเสาekor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

(/) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย

ระยะทาง _____ เมตร

(/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด

จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกร้อถอน

(/) -ร้อถอนเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 12 ต้น (แล้วนำกลับใช้ใหม่)

อุปกรณ์ร้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____

ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	256,430.65	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	34,415.00	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	10,774.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	94,977.70	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	81,036.09	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	7,265.00	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	29,078.65	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน	_____	บาท	

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง _____ เป็นเงิน _____ บาท

รวมเป็นเงิน 513,977.09 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 35,978.40 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 549,955.49 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 549,955.49 บาท

(_____ หักแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไข้วตเจริญ)

ผอ.บค.กฟอ.ศรีราชา

19 มิ.ย. 2561

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 345

ผบง. , ผบพ. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายฉัตรศักดิ์ ยืนยง)

รจก.(บ) รักษาการผอ.บค. กฟอ. ศรีราชา

19 มิ.ย. 2561