



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด
อ้างถึง คำร้องที่ 251 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด
ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ..... นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ตำบล..... นนงขาม
อำเภอ..... ศรีราชา..... จังหวัด..... ชลบุรี..... ประกอบกิจการ..... ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง..... 3..... เฟส วงจรที่..... 1..... (โหลดสูงสุด..... 5..... MW)
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ..... บึง..... อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ..... 10..... กม.
- ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ.อยู่แล้วโดย (.....) ติดตั้ง (.....) เข้า หม้อแปลงระบบ..... เฟส 22,000-400/230 โวลต์
ขนาด..... เครื่อง จำนวน..... เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่..... ลว.....
- ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์เข้าหม้อแปลง กฟภ.
(.....) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ..... 3..... เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด..... 500..... เครื่อง
เพิ่มอีกจำนวน..... 1..... เครื่อง (.....) กฟภ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
(.....) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ..... เฟส 22,000-400/230 โวลต์ จากเดิมขนาด..... เครื่อง
เป็นขนาด..... เครื่อง จำนวน..... เครื่อง (.....) กฟภ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
(.....) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ..... เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด..... เครื่อง
จำนวน..... เครื่อง (ที่จุด.....) (.....) กฟภ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
- ผู้ใช้ไฟ (.....) ขอให้ กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างให้
(.....) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง
- ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นาย..... สิทธิศักดิ์ สุรสิทธิ์ ซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท..... สามัญวิศวกร..... สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก..... 4845.....) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุมและ
ออกแบบการก่อสร้าง
- ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก

(...) ปีกเสาโครง ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น , พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ไม่เต็มพิกัด (PIC) ขนาด.....ค.ม.ม. จำนวนเส้น ระยะทาง.....เมตร
(...)

2. แผนกแรงสูงภายใน (กฟภ.ดำเนินการ)

(...) ปีกเสาโครง ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น , พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ไม่เต็มพิกัด (PIC) ขนาด.....ค.ม.ม. จำนวนเส้น ระยะทาง.....เมตร
(/.) จุด A ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000/400-230 โวลท์ ขนาด 500 เควีเอ
อีกจำนวน 1 เครื่อง และก่อสร้างบนแท่นรั้วล้อมหม้อแปลง
(/.) ระบบจำหน่ายแรงสูงช่วง..... A.....ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งเองนั้น ให้
กฟอ.สรช. ตรวจสอบการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนผังพิมพ์เขียวที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐาน

ของ กฟภ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ

3. แผนกหม้อแปลง (...) กฟภ. (/.) ผู้ใช้ไฟ จัดหา

(...) ปีกเสาโครง ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
(/.) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....3.....เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด.....500.....ควีเอ
จำนวน.....1.....เครื่อง ที่จุด.....A.....
(...) เพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ.....เฟส 22000-400/230 โวลท์ จากขนาด.....ควีเอ
เป็นขนาด.....ควีเอ จำนวน.....เครื่อง
(...)
(/.) ผู้ใช้ไฟขอจัดหาหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันและดำเนินการก่อสร้างเอง และจะต้องส่งหม้อแปลงให้
กฟภ. ตรวจสอบหม้อแปลง ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

4. แผนกคาปาซิเตอร์ (...) กฟภ. (...) ผู้ใช้ไฟ จัดหา

(...) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์ จำนวน.....เครื่อง

5. แผนกเครื่องวัด

(...) ติดตั้งเครื่องวัดแรง.....ระบบ.....เฟส ประกอบ ซีทีเรโซ ขนาด...../5 แอมป์
จำนวน.....ชุด (ที่จุด.....)
(/.) เปลี่ยนขนาด ซีทีแรง.....สูง.....จากเดิมขนาด.....50...../5 แอมป์ เป็นขนาด.....75...../5 แอมป์
(ของเดิมกินคลัง)

6.
.....

[illegible]

4. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

3. การประเมินการวิจัย 500 ๕๐๐ ๔๐๐ ๒๐๐

ԱՆԼՆ ԲԵՆԻՄԷՆ

20,087.11

964.11 17M

13,773.00

ԱԼՌ ԴԱՆԻԵԼ ԲԱՆԻՄԻՆ

11,773.00

2,000.00

ԱԼՐԵ _____ ՌՆՈՒՐՆԻ

ԱԼՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏ

%L ក្រណាត់ប្រេងក្រូច

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ប្រព័ន្ធអាកាសយាន ក្នុងកម្រិតខ្ពស់

ඇමරිකානු ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហគមន៍

မြို့ဝန်ကြီးရုံး

2. NEBHI NESSELU

172,273.99

1,130.07

16,143.92

16,143.92

ԱՆՔ _____ ՌԱՅՈՒՆԸ

ԱՆԼՐԵ ԻՆՏԵՐՆԵՐՆԱԿԱՆ

ԱԼՆ _____ ԴՆՈՒՆԸ

ԱՆՆԵ _____ ԻՆՈՒՄԵՐՆԵ

%L កម្រិតបង្កើន

ความรู้อาร HOTLINE

ကုလမင်းသားကြီး

ဒုတိယအကြိမ်အားဖြင့်

%05 ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋបាលស្ថាប័ន

MLN 001 x 01001.....MLNMLNMLNMLNMLNMLNMLNMLNMLNMLNMLN

ԵՐԵՎԱՆ . 1

กรรมการและผู้แทนผู้ถือหุ้นสามัญ (.....) กรรมการและผู้แทนของผู้อยู่อาศัย (.....)

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱԿԱՆԱԳԱՐԱՆԻ ԿԱՌԱՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

БЕРТОНОВЫ

LOUISIANA

လွှဲပြောင်းပေးရန်

၂၆၀

ՀԱՅԿԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500%

ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԷՆ

ՀԱՅԾԵԼԵԿԼԱՍՏԱՅԻՆ ՄԱՍ ԲՈՆԻԷՐԻՆ

អំណាច (៥

ทั้งนี้ ราคาค้างกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง นั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบและทดสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ในขั้นนี้ กฟภ. จะเรียกเก็บค่าประกันการติดตั้งคาปาซิเตอร์จากผู้ใช้ไฟไว้ก่อน เมื่อผู้ใช้ไฟติดตั้งคาปาซิเตอร์เองเรียบร้อยแล้ว และ กฟภ. ได้ตรวจสอบค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้าถูกต้องตามบันทึกที่ วก.(ท) 177 ลว. 18 ก.ค. 2538 ก็ให้ กฟอ.สรช. พิจารณาสรุปรเรื่องคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขต มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.



(นายสมภูมิ ไขหวดเจริญ)

ผ.บ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 339

19 มิ.ย. 2561

ผบ.ป. , ผบ.ห. , ผบ.ค. , ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.



(นายดำรง อินขง)

รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

19 มิ.ย. 2561