



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นายสุริยะ เสือขึ้น
 อ้างถึง คำร้องที่ 281 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายสุริยะ เสือขึ้น นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....70.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....50.....เควีเอ
 PEA 52-001855 ติดตั้งที่.....ถนนซากค้อ.....โหลตเฟส เอ.....ปี.....20.....ซี.....15.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ก่อสร้างบ้านพักอาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ด.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....70.....เมตร
 พาดสายเมนสายเคเบิลด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....36,026.30.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....2,521.84.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....38,548.14.....บาท (.....สามหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทสิบสี่สตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไชยวดีเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 143

19 มิ.ย. 2561

ผบ.ป., ผบ.ห., ผบ.ค., ผบ.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายศิริราช ยืนยง)

รณ.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

19 มิ.ย. 2561