



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย สุรัชย์ บัวเล็ก
 อ้างถึง คำร้องที่ 419 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... นาย สุรัชย์ บัวเล็ก นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอย้ายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... 100เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 160เควีโอ
 PEA. 55-007446 ติดตั้งที่..... ถนนเขาชี..... โหลดเฟส เอ..... 120บี..... 110ซี..... 100
 โวลท์ปลายสาย..... 210โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 300เมตร
 ขอบคิดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 15แอมป์..... 1เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด..... 9เมตร จำนวน..... 3ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AWค.มม. จำนวน..... 2สาย ระยะทาง..... 100เมตร
 พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย
 ระยะทาง..... เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน..... ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 47,041.37บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 3,292.90บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 50,334.27บาท (..... หักหนี้สามร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอย้าย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภม ไข้วาดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 886

- 6 ก.ค. 2561

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบ.ค., ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19