



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.ศรช. ถึง ผจก.กฟอ.ศรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด
 อ้างถึง คำร้องที่ 408 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.ศรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....50.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
 PEA 55-009966 ติดตั้งที่.....หมู่บ้านศรีราชาเฮาส์.....โหลตเฟส เอ.....210.....ปี.....200.....ซี.....190.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
 ขอตัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....เสาสัญญาณโทรศัพท์.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ร.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ด.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....50.....เมตร
 พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....28,231.91.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,976.23.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....30,208.14.....บาท (.....สามหมื่นสองร้อยแปดบาทสี่สตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่วัดเจริญ)
 ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 080

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคช. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

FM-CO-19