



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

บริษัท ดี อิมอร์ทัล คอนสตรัคชั่น จำกัด

อ้างถึง คำร้องที่ 403 ลงวันที่

14 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... บริษัท ดี อิมอร์ทัล คอนสตรัคชั่น จำกัด นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... 40เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 250เควีเอ
 PEA 36-005866 ติดตั้งที่..... ถนนสุขุมวิท โหลดเฟส เอ 210 บี 200 ซี 190
 โวลท์ปลายสาย..... 210โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 300เมตร
 ขอตัดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 15แอมป์..... 1เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ก่อสร้างอาคาร

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด..... 9เมตร จำนวน..... 1ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ต.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AW ต.มม. จำนวน..... 2สาย ระยะทาง..... 40เมตร
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ต.มม. จำนวน..... สาย
 ระยะทาง..... เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน..... ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 18,057.02บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 1,264.03บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 19,321.65บาท (.....หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภม ไขหวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

- 6 ก.ค. 2561

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 381

ผบป., ผบค., ผบค., ผคค. ดำเนินการต่อไป.

(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19