



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางวรรณมา มะจันทร์
 อ้างถึง คำร้องที่ 396 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางวรรณมา มะจันทร์ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....15.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....30.....เควีเอ
 PEA.....59-006733.....ติดตั้งที่.....ถนนเขาเขียว.....โหลตเฟส เอ.....25.....ปี.....20.....ซี.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....15.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.มม. จำนวน.....-.....สาย
 ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....13,891.04.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....972.37.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....14,863.41.....บาท (.....หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภม ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 383

- 6 กค 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

- 9 ก.ค. 2561

FM-CO-19