



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นางสาว สุมาลี ผลมี

อ้างถึง คำร้องที่ 389 ลงวันที่

11 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นางสาว สุมาลี ผลมี.....นั้น  
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....60.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ  
PEA. 47-009237.....ติดตั้งที่.....ซอยหินเพลิง.....โหลดเฟส เอ.....110.....ปี.....100.....ซี.....90.....  
โวลต์ปลายสาย.....210.....โวลต์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....400.....เมตร  
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

### 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น  
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....1.....สาย ระยะทาง.....60.....เมตร  
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย  
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)  
รื้อถอน.....

### 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....9,272.58.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....649.08.....บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....9,921.66.....บาท (.....เก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบหกสตางค์.....)  
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไชยวดเจริญ)

ผ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรข.-บค./ 384

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.