



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย นิวัฒน์ ทาท้าว

อ้างถึง คำร้องที่ 387 ลงวันที่

11 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาย นิวัฒน์ ทาท้าว.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....70.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
PEA.....34-010587.....ติดตั้งที่.....ถนนขาก็คือ.....โหลดเฟส เอ.....210.....ปี.....200.....ซี.....190.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....70.....เมตร
พาดสายเมนสายค้ำด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....26,446.12.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,851.23.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....28,297.35.....บาท (.....สองหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

- 6 ก.ค. 2561

อนุมัติที่ สรช.-บค./ 885

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบ.ค., ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

- 9 ก.ค. 2561