



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9(1) - 135

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นางบุญนำ วิริยะ

อ้างถึง คำร้องที่ 477 ลงวันที่

13 กรกฎาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นางบุญนำ วิริยะ.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
PEA 47-010430.....ติดตั้งที่.....ถนนศรีสุพรรณ.....โหนดเฟส เอ.....190.....ปี.....180.....ซี.....170.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา กอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....คันทัน
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....สายเมนชายคา 95 AW จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 30 เมตร (คืนคลัง).....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....3,657.00.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....255.99.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....3,912.99.....บาท (.....สามพันเก้าร้อยสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไชยวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./433

24 ก.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสีอพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

74 ก.ค. 2561