



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9(1)-136

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นายปิยะศักดิ์ กาพรัตน์ ✓
 อ้างถึง คำร้องที่ 386 / ลงวันที่ 08 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายปิยะศักดิ์ กาพรัตน์ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 110 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ
 PEA 58-007488 ติดตั้งที่ ถนนเขาเขียว โหลตเฟส เอ 75 ปี 70 ซี 60
 โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 400 เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสาคอน.ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.ม.ม. จำนวน 1.4 สาย ระยะทาง 50.110 เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย
 ระยะทาง เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน ห้อง)
 รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 68,744.75 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 4,812.13 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,556.88 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้ฮวดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 436

24 ก.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

24 ก.ค. 2561

FM-CO-19