



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9(1)-142

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นางสาว อารมณีย์ ชัยมี

อ้างอิง คำร้องที่ 467 ลงวันที่

11 กรกฎาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นางสาว อารมณีย์ ชัยมี.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....200.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....30.....เควีเอ
PEA.55-001901.....ติดตั้งที่.....ถนนเขาส้อย-เขาไม้แดง.....โหนดเฟส เอ.....25.....ปี.....20.....ซี.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....50.....เมตร
พาดสายเมนสายเคเบิลสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....23,269.41.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,628.86.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....24,898.27.....บาท (.....สองหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์.....)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

31 ก.ค. 2561

อนุมัติที่ สรข.-บค./ 442

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

31 ก.ค. 2561

FM-CO-19