



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9(1)-143

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นายสมศิริ ไชวาท

อ้างถึง คำร้องที่ 468 ลงวันที่

11 กรกฎาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายสมศิริ ไชวาท นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 200 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 250 แลวี่เอ
PEA. 37-007352 ติดตั้งที่ ถนนเทศบาล โหลตเฟส เอ 210 ปี 190 ซี 185
โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 300 เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 / แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 / ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 1,2 สาย ระยะทาง 142,68 เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย
ระยะทาง เมตร (ดักแถว, ห้องแถว จำนวน ห้อง)
รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 38,218.43 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 2,675.29 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,893.72 บาท (สี่หมื่นแปดร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
กำหนดเป็นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไชยวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./443

31 ก.ค. 2561

ผบป., ผบพ., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รองก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

31 ก.ค. 2561

FM-CO-19