



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑(1)-148

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย นิล อุดม
อ้างถึง คำร้องที่ 443 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... นาย นิล อุดม..... นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 100..... เควีเอ
PEA. 46-002227 ติดตั้งที่..... ถนนไร่กล้วย..... โหลดเฟส เอ..... 75..... บี..... 70..... ซี..... 65.....
โวลท์ปลายสาย..... 210..... โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 300..... เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 15..... แอมป์..... 1..... เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด..... 9..... เมตร จำนวน..... 1..... ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AW..... ค.มม. จำนวน..... 2..... สาย ระยะทาง..... 15..... เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย
ระยะทาง..... เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน..... ห้อง)
รื้อถอน..... สายขนาด 50 A , 50 AW จำนวน 1,1 เส้น ระยะทาง 10,10 เมตร(RM)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 9,810.44..... บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 686.73..... บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 10,497.17..... บาท (..... หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์.....)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 455

- 3 ส.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

FM-CO-19