



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9(1)-149

## บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.  
 เลขที่ วันที่  
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาว นิภาพร ทั้งพรม  
 อ้างถึง คำร้องที่ 437 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางสาว นิภาพร ทั้งพรม นั้น  
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง 160 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 100...เควีเอ  
 PEA 59-002944 ติดตั้งที่ ถนนขอบอ่างบางพระ โหลดเฟส เอ 75 บี 70 ซี 60  
 โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 300 เมตร  
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

### 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา ตอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น  
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด...ค.มม. จำนวน...สาย ระยะทาง...เมตร  
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 160 เมตร  
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ค.มม. จำนวน...สาย  
 ระยะทาง...เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน...ห้อง)  
 รื้อถอน...

### 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 56,907.24 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 3,983.51 บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,890.75 บาท ( หกหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์ )  
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไชยวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 453

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

- 3 ส.ค. 2561

FM-CO-19