



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑(๑)-150

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นายวัลลพ น้อยจันทร์

อ้างถึง คำร้องที่ 390 ลงวันที่

11 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายวัลลพ น้อยจันทร์ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 200 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ
PEA. 44-008675 ติดตั้งที่ ถนนโค้งดารา โหลดเฟส เอ 25 ปี 20 ซี 15
โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 200 เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 8 ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาดค.มม. จำนวนสาย ระยะทางเมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 240 เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาดค.มม. จำนวนสาย
ระยะทางเมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวนห้อง)
รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 86,177.55 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 6,032.43 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,209.98 บาท (เก้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไช้วอดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรข.-บค./ 451

- 3 ส.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

- 3 ส.ค. 2561