



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

9(1)-159

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาว วนิดา เกตุวัฒนา
 อ้างอิง คำร้องที่ 484 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... 16 กรกฎาคม 2561 นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... 70 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 100 เควีเอ
 PEA. 35-003196 ติดตั้งที่..... ถนนหินเพลิง โหลดเฟส เอ. 78 บี. 65 ซี. 55
 โวลท์ปลายสาย..... 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 100 เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 15 แอมป์..... 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด..... 9 เมตร จำนวน..... 3 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AW ค.มม. จำนวน..... 2 สาย ระยะทาง..... 70 เมตร
 พาดสายเมนสายเคเบิลสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย
 ระยะทาง..... เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน..... ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 42,835.10 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 2,998.46 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 45,833.56 บาท (สี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขสวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

- 8 ส.ค. 2561

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 463

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

- 8 ส.ค. 2561