



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผอ.ก.พอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นางสาว ศรีสดา แซ่มชอย-

อ้างอิง คำร้องที่ 409 ลงวันที่

15 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นางสาว ศรีสุดา แซ่ม้อย นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ นางสาว ศรีสดา แซ่มซอย บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ อาคารพาณิชย์
- มีผู้ขอใช้ไฟ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 9
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ อยู่ห่างจากสถานี 8 เมตร

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
รายละเอียด _____

3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท๊ป 3
วัดโวลต์ได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ _____ - แอมป์ เฟส บี _____ - แอมป์ เฟส ซี _____ - แอมป์ วัด
โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ - โวลต์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
ขนาด _____ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ เครื่อง
ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
ขนาด 50 เควีเอ เป็นระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
ขนาด 100 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟฟ้านี้ได้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟผ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 100 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (/) ปีกเสาออร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 15 เมตร
 (/) พาดสายเมนสายคาขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 2,4 สาย
 ระยะทาง 10,25 เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรีดถอน

- (/) -รีดถอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000/400-230 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง (คืนคลัง)

อุปกรณ์รีดถอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	40,586.60	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	4,311.00	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	1,497.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	59,223.99	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการฮอตไลน์	เป็นเงิน	15,685.78	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน	เป็นเงิน	-	บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง _____

เป็นเงิน _____ บาท

รวมเป็นเงิน 116,304.37 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 8,141.31 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,445.68 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 124,445.68 บาท

(_____
หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสมภูมิ ไขว้ดวงเจริญ)

ทพ.บค.กฟผ.ศรีราชา

- 8 ส.ค. 2561

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./45

สบป.,สบท.,สบค.,สบค. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.ศรช

- 8 ส.ค. 2561