



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9(1)-163

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม(บ้านเนินแสนสุข ม.7 จำนวน5 ครั้วเรือน)

อ้างถึง คำร้องที่ 349 ลงวันที่

25 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม(บ้านเนินแสนสุข ม.7 จำนวน5 ครั้วเรือน)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น

ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....170 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....50.....เควีเอ

PEA 58-008300.....ติดตั้งที่.....เนินแสนสุข.....โหลตเฟส เอ.....48.....ปี.....40.....ซี.....45.....

โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร

ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....บ้านอยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา กอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....3.....ต้น

พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม.ม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร

พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.ม.ม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....170.....เมตร

พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม.ม. จำนวน.....-.....สาย

ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)

รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....77,688.77.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....5,438.21.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....83,126.98.....บาท (.....แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์.....)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้วัดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./469

- 9 ส.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

- 9 ส.ค. 2561

FM-CO-19