



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑(๑) - 167

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาง จงกล จิตินันท์
 อ้างถึง คำร้องที่ 500 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง จงกล จิตินันท์.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอย้ายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....25.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
 PEA 55-009984 ติดตั้งที่.....หมู่บ้านเขาน้อยวิลเลจ.....โหลตเฟส เอ.....198.....ปี.....170.....ตู้.....165.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....25.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....30.....แอมป์.....3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ออฟฟิต.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม.ม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.ม.ม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....25.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม.ม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....25,283.46.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,796.84.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....27,053.30.....บาท (.....สองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทสามสิบสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอย้าย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขหวาดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

16 ส.ค. 2561

อนุมัติ ที่ สรช.-บค.417

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

16 ส.ค. 2561

FM-CO-19