

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9(1)-169

## บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.  
 เลขที่ วันที่  
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาว นิภาพร ทั้งพรม  
 อ้างถึง คำร้องที่ 576 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นางสาว นิภาพร ทั้งพรม.....นั้น  
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

## 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....160.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ  
 PEA. 59-002944 ติดตั้งที่ ถนนขอบอ่างบางพระ โหลตเฟส เอ 75 ปี 60 สี 45  
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร  
 ขอดัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

## 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น  
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....1.....สาย ระยะทาง.....160.....เมตร  
 พาดสายเมนชยคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย  
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)  
 รื้อถอน.....

## 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....13,816.43.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....976.15.....บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....14,783.58.....บาท (.....หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบบแปดสตางค์.....)  
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขฮวดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา 7 ก.ย. 2561

อนุมัติที่ สรช.-บค./ 528

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสีทอง หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

- 7 ก.ย. 2561

FM-CO-19