



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑(๑)-170

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา

บริษัท แฟกซ์โลท จำกัด

อ้างถึง คำร้องที่ 556 ลงวันที่

16 สิงหาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....บริษัท แฟกซ์โลท จำกัด.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....140.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
PEA 51-014742.....ติดตั้งที่.....ถนนเมืองใหม่ใต้.....โหลตเฟส เอ.....110.....ปี.....90.....ซี.....85.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....-.....แอมป์.....-.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....เสาสัญญาณโทรศัพท์.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....140.....เมตร
พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
ร้อยถอน.....สาย 50 A, 50 AW จำนวน 1,2 เส้นระยะทาง 100 เมตร (คั่นคั้ง)
สาย 50 A, 50 AW จำนวน 1,1 เส้นระยะทาง 40 เมตร (คั่นคั้ง)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....54,843.93.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....3,839.08.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....58,683.01.....บาท (.....ห้าหมื่นแปดพันหกกร้อยแปดสิบสามบาทหนึ่งสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้อวดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

14 ก.ย. 2561

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 540

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

17 ก.ย. 2561

FM-CO-19