

9(1) - 171

ถึง ผอ.ก.พอ.ศรช.

วันที่

นาย วิเชียร ผาสข

อ้างถึง คำร้องที่ 585 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาย วิเชียร ผาสข.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
PEA. 45-006060 ติดตั้งที่ ถนนเขากิเลน โหลดเฟส เอ. 75 ปี 70 ซี. 65
โวลท์ปลายสาย.....210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....อาคารพาณิชย์

บั๊กเสา ครอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม.ม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.ม.ม. จำนวน.....2.4.....สาย ระยะทาง.....15,15.....เมตร
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.ม.ม. จำนวน.....4.....สาย
 ระยะทาง.....20.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....3.....ห้อง)
 รื้อถอน.....สาย 50 A,50 AW จำนวน 1,1 เส้น ระยะทาง 10 เมตร (RM)(คืนคลัง)

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....29,979.37.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....2,098.56.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....32,077.93.....บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไช้หวดเจริญ)

หพ.บค.กฟอ.ศรีราชา ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ ๕๖๘

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

FM-CO-19