



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

C-61-H-SRCCS.0489

๑(1)-177

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
อ้างถึง คำร้องที่ 584 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง 170 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 160...เควีเอ
PEA 60-011780 ติดตั้งที่ ถนน นาวราว โหลตเฟส เอ 110 ปี 90 จี 85
โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 400 เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ เสาสัญญาณโทรศัพท์

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 7 ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด...ค.มม. จำนวน...สาย ระยะทาง...เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 170 เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ค.มม. จำนวน...สาย
ระยะทาง...เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน...ห้อง)
รื้อถอน...

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 75,622.05 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 5,293.54 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,915.59 บาท (แปดหมื่นเก้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้ววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

20 ก.ย. 2561

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ ๕๗๒

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

24 ก.ย. 2561

FM-CO-19