



บันทึก

9(1)-178

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการไลโอ ศรีราชา - หนองยายบุ เฟส 4
 อ้างอิง คำร้องที่ 619 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการไลโอ ศรีราชา - หนองยายบุ เฟส 4

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น

ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการไลโอ ศรีราชา - หนองยายบุ เฟส 4
 1. ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 1

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ _____ โครงการหมู่บ้าน

- มีผู้ใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 4

ของสถานี่ควบคุมการจ่ายไฟ _____ บึง _____ อยู่ห่างจากสถานีฯ 7 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.

รายละเอียด _____

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่งที่ 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ
 จำนวน _____ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (/) ปักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 12 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 8 สาย
 ระยะทาง 180 เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 180 เมตร
 (-) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 125 วัตต์ จำนวน 6 ชุด
 กพภ. จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- () _____

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน - บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 229,893.28 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน - บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน 51,649.68 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายใน	เป็นเงิน 835.00 บาท
ค่าบริการ HotLine	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- คูณ 100 บาท)	เป็นเงิน - บาท
รวมเป็นเงิน	เป็นเงิน - บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 277,377.96 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 19,416.46 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 296,794.42 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 296,794.42 บาท

(สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสมภูมิ ไช้หวดเจริญ)

หจ.บค.กฟอ.ศรีราชา

19 ก.ย. 2561

อนุมัติที่ ศรช.-บค./ ๓๓๐

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายสอพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

24 ก.ย. 2561