

$$q(1) = 181$$

จาก ผบ.ค.พอ.สรช. ถึง ผจก.กพอ.สรช.  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง การขอย้ายเขตรบบจำหน่าย กพอ.ศรีราชา-นางสิริพร อนันต์สกุล  
อ้างถึง คำร้องที่ 629 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นางสิริพร อนุพันธุ์สกุล.....นั้น  
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอขายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....12.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ  
PEA 35-001727 ติดตั้งที่.....ถนนห้วยยายพรหม โหลตเฟส เอ.....120.....ปี.....110.....ซี.....90.....  
โวลต์ปลายสาย.....210.....โวลต์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....100.....เมตร  
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1/.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

บักเสา ครอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2✓.....ต้น  
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร  
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....12✓.....เมตร  
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย  
 ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)  
 รื้อถอน.....-.....

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....18,626.38.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,303.85.....บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....19,930.23.....บาท (.....หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทยี่สิบสามสตางค์.....)  
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.

(นาย สมภูมิ ไชยวดเจริญ)

- 1 ๓.๑. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.