



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑(๑)-๑๘๘

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย ญัฐพล ถนอมรอด
อ้างถึง คำร้องที่ 676 ลงวันที่ 09 ตุลาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย ญัฐพล ถนอมรอด นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... 30 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 250 ...เควีเอ
PEA 45-027478 ติดตั้งที่..... ถนนแหลมฉบัง โหลตเฟส เอ..... 220 ...ปี..... 190 ...ซี..... 175
โวลท์ปลายสาย..... 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 200เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 30แอมป์..... 1เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด..... เมตร จำนวน..... ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ต.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AW ต.มม. จำนวน..... 4สาย ระยะทาง..... 10เมตร
พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AW ต.มม. จำนวน..... 4สาย
ระยะทาง..... 20เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน..... 2ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 24,369.17บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 1,705.84บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 26,075.01บาท (..... สองหมื่นหกพันเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้วาดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

26 ต.ค. 2561

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 670

ผบป., ผบห., ผบค., ผค. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

30 ต.ค. 2561