



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑ (1) - 18๙

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาง สุภาวดี จิรฤทธิ์

อ้างถึง คำร้องที่ 677 ลงวันที่

10 ตุลาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง สุภาวดี จิรฤทธิ์.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....20.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
PEA 37-018920 ติดตั้งที่.....ถนนสุขุมวิท.....โหลตเฟส เอ.....220.....ปี.....190.....ซี.....175.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....400.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....30.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....4.....สาย
ระยะทาง.....20.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....2.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....17,417.18.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,219.20.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....18,636.38.....บาท (.....หนึ่งหมื่นแปดพันหกกร้อยสามสิบบาทสามสิบบแปดสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

26 ต.ค. 2561

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ ๖๖1

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

30 ต.ค. 2561