



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9(1)-190

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาว นิชนิภา แป้นเหมือน
 อ้างถึง คำร้องที่ 590 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางสาว นิชนิภา แป้นเหมือน นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง 240 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ
 PEA. 58-007488 ติดตั้งที่ ถนนเขาเขียว โหลตเฟส เอ 75 ปี 70 สี - 60
 โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 400 เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 3 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ห้องให้เช่าชั้นเดียว จำนวน 12 ห้อง

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 9 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด - - - - - ต.มม. จำนวน - - - - - สาย ระยะทาง - - - - - เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง 240 เมตร
 พาดสายเมนชาลาคด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด - - - - - ต.มม. จำนวน - - - - - สาย
 ระยะทาง - - - - - เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน - - - - - ห้อง)
 รื้อถอน - - - - -

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 130,994.00 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 9,169.58 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,163.58 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขว่จเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรช.-บค./ 672

26 ต.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

30 ต.ค. 2561

FM-CO-19