



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑(1)-1๑1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายสุทิน อังรัตนชัยรัตน์
อ้างถึง คำร้องที่ 649 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย ธีรพล ถนอมรอด นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... 20 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 250 เควีเอ
PEA 33-006273 ติดตั้งที่..... ถนนอ่าวอุดมซอย 17..... โหลตเฟส เอ..... 220 ปี..... 190 ซี..... 175
โวลท์ปลายสาย..... 210..... โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 300 เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 5..... แอมป์..... 1..... เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ห้องให้เช่า 2 ชั้น จำนวน 6 ห้อง

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด..... เมตร จำนวน..... ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ต.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AW ต.มม. จำนวน..... 4..... สาย ระยะทาง..... 20 เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ต.มม. จำนวน..... สาย
ระยะทาง..... เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน..... ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 17,453.36..... บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 1,221.74..... บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 18,675.10..... บาท (..... หนึ่งในหมื่นแปดพันหกกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบสตางค์.....)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขหวัดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./๒๖4

26 ต.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

30 ต.ค. 2561