



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๐๐๐-๐๐๐

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาว ณชนก เทวินทร์ภักดี
 อ้างถึง คำร้องที่ 654 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาว ณชนก เทวินทร์ภักดี นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอย้ายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....175.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....50.....เควีเอ
 PEA 55-001503 ติดตั้งที่.....ถนนบ้านโป่งดินดำ.....โหลดเฟส เอ.....30.....ปี.....25.....ซี.....20.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....175.....เมตร
 ขอดัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ด.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....175.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ดักแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....59,748.15.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....4,182.37.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....63,930.52.....บาท (.....หกหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบสองสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอย้าย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภม ไข่ววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๒๗๗

16 พ.ย. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

19 พ.ย. 2561

FM-CO-19