



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นายวิชาการ จุลละนันท์
 อ้างถึง คำร้องที่ 640 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายวิชาการ จุลละนันท์ นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....130.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
 PEA.....55-001503 ติดตั้งที่.....ข้างวัดหนองขาม.....โหลตเฟส เอ.....185.....ปี.....155.....ซี.....140.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....150.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ก่อสร้างอาคาร.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสาakor.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....130.....เมตร
 พาดสายเมนชาวดักด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตีกแถว, ห้อยแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....75,296.61.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....5,270.76.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....80,567.37.....บาท (.....แปดหมื่นห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภม ไขหวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค. 678

16 พ.ย. 2561

ผบ.ป., ผบ.ห., ผบ.ค., ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

19 พ.ย. 2561

FM-CO-19