



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นายวิเชียร เจริญรักษ์
 อ้างถึง คำร้องที่ 735 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายวิเชียร เจริญรักษ์ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 95 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 160 แควีเอ
 PEA. 45-000227 ติดตั้งที่ ซอยหมู่บ้านลัดดาเฮาส์ โฮลด์เฟส เอ. 112 ปี 100 ซ. 95
 โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 150 เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.ม.ม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 95 เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย
 ระยะทาง เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน ห้อง)
 รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 36,526.59 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 2,556.86 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,083.45 บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดสิบสามบาทสี่สิบบาทสตางค์)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภม ไข่วัดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรช.-บค/ 681

26 พ.ย. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รอก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

26 พ.ย. 2561