



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

9(1)-204

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาว สายกลม คั่นเกษม
 อ้างถึง คำร้องที่ 764 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางสาว สายกลม คั่นเกษม นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 35 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 100 แควีเอ
 PEA. 56-008972 ติดตั้งที่ หนองค้อ โหลตเฟส เอ 69 ปี 54 ซี. 49
 โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 400 เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา กอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.ม.ม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 35 เมตร
 พาดสายเมนชาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย
 ระยะทาง เมตร (ดึกแถว , ห้องแถว จำนวน ห้อง)
 รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 23,999.38 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 1,679.96 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,679.34 บาท (..... สองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้วาดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

28 พ.ย. 2561

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 688

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รองก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

28 พ.ย. 2561

FM-CO-19