



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

9-1-305

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาวนิชนิภา แป้นเหมือน
 อ้างถึง คำร้องที่ 590 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางสาวนิชนิภา แป้นเหมือน นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....275.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
 PEA.....58-007488.....ติดตั้งที่.....ถนนเทศบาล.....โหนดเฟส เอ.....73.....ปี.....65.....ซี.....60.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร

ขอติดตั้งมิเตอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

2) วิธีดำเนินการ

ติดตั้งมิเตอร์ 15 แอมป์ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....10.....ต้น

พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร

พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ด.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....275.....เมตร

พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย

ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)

รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....144,650.24.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....10,125.52.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....154,775.76.....บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบกสตางค์.....)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./686

28 พ.ย. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

28 พ.ย. 2561

FM-CO-19