



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

9/11-210

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายชัยวัฒน์ กัลยาณวิชัย
 อ้างถึง คำร้องที่ 743 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นายชัยวัฒน์ กัลยาณวิชัย.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....35.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
 PEA. 35-002930 คิดตั้งที่.....ซอยสูงเพิ่ม.....โหนดเฟส เอ 75 ปี 60 ซี 50
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ค.ม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....35.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย
 ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
 รื้อถอน.....-

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....20,652.61.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,445.68.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....22,098.29.....บาท (.....สองหมื่นสองพันเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ โชควัดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสีทอง หงส์วิจิตรธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.