



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

9/10 - 11

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาวขวัญตา แซ่ลี
 อ้างถึง คำร้องที่ 742 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางสาวขวัญตา แซ่ลี นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอย้ายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง... 320 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด... 30 เควีโอ
 PEA. 51-001047 ติดตั้งที่ ถนนซอยชายเขา โหลตเฟส เอ. 25 ปี 20 ซี.
 โวลท์ปลายสาย... 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง... 500 เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด... 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด... 9 เมตร จำนวน... 9 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด... ค.มม. จำนวน... สาย ระยะทาง... เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด... 95 AW ค.มม. จำนวน... 2 สาย ระยะทาง... 320 เมตร
 พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด... ค.มม. จำนวน... สาย
 ระยะทาง... เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน... ห้อง)
 รื้อถอน...

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน... 107,029.47 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน... 7,492.06 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น... 114,521.53 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอย้าย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไชยวาทเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 705

- 3 ธ.ค. 2561

ผบ.ป., ผบ.ห., ผบ.ค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายถิรพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

- 3 ธ.ค. 2561