



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

01-242

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผอ.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาวสนั่นทนา รอดพันธ์
อ้างถึง คำร้องที่ 754 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เรียน ผอ.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางสาวสนั่นทนา รอดพันธ์ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....40.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
PEA. 45-027943 ติดตั้งที่ ถนนเก่ากิโล โหลดเฟส เอ 189 ปี 175 สี 155
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....40.....เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....21,293.31.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,490.53.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....22,783.84.....บาท (.....สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์.....)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๗๗

- 3 ธ.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค. ผบค. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผอ.กฟอ.สรช.

- 3 ธ.ค. 2561