



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

9(1)-2561

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาง ขนิษฐา ไมเยอร์

อ้างถึง คำร้องที่ 768 ลงวันที่

26 พฤศจิกายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง ขนิษฐา ไมเยอร์.....นั้น  
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....40.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ  
PEA. 99-999999.....ติดตั้งที่.....ถนนมาเอียง.....โหนดเฟส เอ.....75.....ปี.....60.....ซี.....50.....  
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร  
ขอติดตั้งมีเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

### 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น  
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....40.....เมตร  
พาดสายเมนสายเคเบิลด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย  
ระยะทาง.....เมตร (ตีเกลียว , ท้องแถว จำนวน.....ห้อง)  
รื้อถอน.....

### 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....21,293.31.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,490.53.....บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....22,783.84.....บาท (.....สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์.....)  
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภม ไข่ววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรช.-บค. 704

- 3 ธ.ค. 2561

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

- 3 ธ.ค. 2561