



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

014-215

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายพิรวัส์ เสมอทอง
 อ้างถึง คำร้องที่ 670 ลงวันที่ 04 ตุลาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นายพิรวัส์ เสมอทอง นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ นายพิรวัส์ เสมอทอง บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 9
 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ห้องให้เช่า
 - มีผู้ขอใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 10
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปันทอง อยู่ห่างจากสถานีฯ 4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
 รายละเอียด -
 -
 -

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ดังที่แท้ป 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลต์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาโครง.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
- ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาโครง.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
- ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาโครง.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ประกอบนั้ร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
- (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ
- จำนวน _____ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาโครง.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- (/) พาดสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย
- ระยะทาง 205 เมตร
- (/) พาดสายเมนชายคาขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย
- ระยะทาง 30 เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาโครง.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
- ระยะทาง _____ เมตร
- (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
- _____ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรั้รถออน

- (/) -ร้รถออนสาย 50 A, 50 AW จำนวน 1.1 เส้นระยะทาง 85.85 เมตร (ค้ินค้ล้ัง)
- _____
- _____
- _____

อุปกรณ์ร้รถออน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
- ทรัพย์สิน _____

ส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน _____ บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน 3,712.40 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน 1,815.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 95,654.86 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 1,840.00 บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน 29,552.29 บาท
หักค่าหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน _____ บาท
รวมเป็นเงิน	_____ บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง _____ เป็นเงิน _____ บาท
รวมเป็นเงิน 132,574.55 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 9,280.22 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,854.77 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 141,854.77 บาท

(_____ หนังสือหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายสมภูมิ ใช้อวดเจริญ)
ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 699

- 3 ธ.ค. 2561

สบป.,สบท.,สบค.,สบค. ดำเนินการต่อไป.


(นายสีทอง หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.