



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย อนุรักษ์ ศรีรัตน์
อ้างอิง คำร้องที่ 812 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาย อนุรักษ์ ศรีรัตน์.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....100.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
PEA 47-008079 ติดตั้งที่.....หมอย้อย.....โหลตเฟส เอ.....78.....ปี 65 จี 45
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ทาวนโฮม 2 ชั้น จำนวน 4 ห้อง

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....4.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....100.....เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....-

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....60,055.42.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....4,203.88.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....64,259.30.....บาท (.....หกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่อวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรข.-บค./ 005

- 2 ม.ค. 2562

ผบป., ผบท., ผบค., ผค. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

FM-CO-19

- 2 ม.ค. 2562