



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาวกรณทิพย์ สวัสดิ์เพชร
อ้างถึง คำร้องที่ 809 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ... นางสาวกรณทิพย์ สวัสดิ์เพชร... นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง... 13... เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด... 160... เควีเอ
PEA. 45-027660 ติดตั้งที่... ถนนหนองปรือ... โหลตเฟส เอ... 110... ปี 90... ซี. 85...
โวลท์ปลายสาย... 210... โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง... 100... เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด... 15... แอมป์... 1... เฟส ใช้สำหรับกิจการ... ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอร.ขนาด... 9... เมตร จำนวน... 1... ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด... ค.มม. จำนวน... สาย ระยะทาง... เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด... 95 AW... ค.มม. จำนวน... 2... สาย ระยะทาง... 13... เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด... ค.มม. จำนวน... สาย
ระยะทาง... เมตร (ดักแถว, ห้องแถว จำนวน... ห้อง)
รื้อถอน...

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน... 14,708.60... บาท ภาษี 7% เป็นเงิน... 1,029.60... บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น... 15,738.20... บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 003

- 2 มิ.ค. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

- 2 มิ.ค. 2562

FM-CO-19